

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Оренбургской области
ул. Гая, 21 г. Оренбург, 460000 Тел: 77-80-89; факс 77-62-11 E-mail: kanc@oren01.esoo.ru
ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску
462241, Кувандык, пр. Мира, 41 тел. 26-0-11, факс 36-2-04 E-mail: ku-ogpn@yandex.ru

Предписание № 150/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному образовательному учреждению «Чулпанская основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области»

Директору МБОУ «Чулпанская основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области» Ермолаевой Елене Борисовне

Совместно с директором МБОУ «Чулпанская общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области» Ермолаевой Еленой Борисовной, во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску по пожарному надзору № 150 от 02 ноября 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. по 16 ч. 00 мин. «23» ноября 2017г., и с 11 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. «28» ноября 2017г. старшим инспектором ОНД и ПР по Кувандыкскому городскому округу и г. Медногорску капитаном внутренней службы Степановым В.А. проведена проверка зданий и помещений МБОУ «Чулпанская основная общеобразовательная школа Кувандыкского городского округа Оренбургской области», расположенное по адресу: Оренбургская область, Кувандыкский район, с. Чулпан, пер. Школьный 3.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
2.	Наружное противопожарное водоснабжение привести в соответствии с требованиями.	п. 4 ст. 68 123-ФЗ; п. 5.1. СП 8.13130.2009; п.61 ППР РФ №390.	01.08.2018 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспарива-

ния ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР по Кувандыкскому
городскому округу и г. Медногорску
капитан внутренней службы Степанов В.А.



«28» ноября 2017г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

«28» ноября 2017 г.

№	Дата	Содержание предписания	Исполнено
1	28.11.2017	Нарушение обязательных требований пожарной безопасности в отношении	
2	28.11.2017	Нарушение обязательных требований пожарной безопасности в отношении	

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Оренбургской области: 8 (3532) 30-89-99